



产品使用说明书

OPERATION MANUAL



常州市金艾联电子科技有限公司

地址：江苏省常州市天宁区青洋北路1号新动力创业中心22栋C3

电话：4001128155 0519-85563477

网址：www.jk17.com 邮箱：jk001@jk17.com

JK7000 多路数据记录仪

目录

一、概述	3
二、功能特点	4
三、技术指标	5
3.1. 显示	5
3.2 输入信号	5
3.3 报警输出	6
3.4 外供电源	6
3.5 通讯打印接口（选配功能）	6
3.6 电源条件	6
3.7 环境及其他	6
3.8 记录时间	6
四：安装与接线及外形结构	6
4.1 外形及安装开孔尺寸	6
4.2 接线端子图	7
4.3 输入信号接线方式	8
4.4 继电器输出信号接线及安装说明	9
五、仪表运行及参数设置	9
5.1 运行画面	11
5.2 开机画面	11
5.3 显示界面	11
5.4（数显）数字显示界面	11
5.5 综合界面	12
5.6（棒图）棒图显示画面	13
5.7（曲线）实时曲线画面	13
5.8 历史曲线画面	14
5.9 参数设置界面	14
5.10 系统参数设置界面	16
六、通讯设置	17
6.1. 概 述	17
6.2. RS-232 通讯方式	17
6.3 RS-485 通讯方式	17
6.4 通信测试	18
6.5 通讯接口	18
七、通讯软件使用说明	18
7.1 软件安装	18
7.2 系统界面介绍	19
7.3 建立设备和通讯设置	19
7.4 设备连接后主菜单说明	20
7.5 历史数据查询	23
八、通讯协议	24
8.1 Modbus RTU	24
8.2 CRC 的生成	24
8.3 Modbus TCP	24
8.4 寄存器地址列表	25

一、概述

JK7000 触控数据记录仪是在我公司在积累多路温度记录仪经验基础上，10 年后的又一力作，特点以其丰富的显示画面、灵活的操作方式以及强大的记录、运算、控制、管理及强大功能，广泛的适用于各大行各业。本产品吸纳了各种国内外数据记录仪的优点，应用最新的显示技术、微电子技术、数据存储和通讯技术，是一款功能齐全、操作方便、精确可靠、高性价比的产品。

本产品配置彩色液晶触摸屏显示。可以接收多种类型的电流、电压和电阻信号，实现温度、湿度、压力、液位、流量、成分以及力、力矩、位移等物理量的显示、记录、越限监控、报表生成、数据通讯、信号变送以及流量累计等功能。

本产品主要由触控液晶屏、按键、ARM 微处理器为核心的主板、主电源、外供变送器电源、数据采集板、信号输出板、大容量 FLASH 等构成：

可配备不同类型的智能数据采集控制板，根据应用要求选择。

内置大容量 FLASH，可通过 U 盘快速将 FLASH 中的数据转储到计算机中。内置的 FLASH 的容量为 4G。

数字显示界面、棒图显示画面、实时（历史）曲线画面、报警数据页面。

历史曲线读数光标功能。

测量、显示基本误差： $\pm 0.5\% F \cdot S$ 。

可参数设置多点报警功能。

保修期为两年。

二、功能特点

本产品显示信息量大、界面友好、操作简单，下面是主要功能特点：

采用 ARM 微处理器，可同时实现多路（仪器主机内部最高支持 80 路以及更多路）信号采集、记录、显示和报警；

不需要笔和纸记录，日常维护工作量非常小，运行费用低；

采用高亮度触控彩色 TFT 液晶屏，CCFL 背光、画面清晰；

采用 4G 大容量的 FLASH 闪存芯片存贮历史数据，掉电永不丢失数据

全隔离万能输入\可同时输入多种信号\无需更换模块，直接在仪器上设置即可；

显示工程量数据的数值范围更宽可显示 6 位数值：-999，99~1999.99；

可以进行参数设置、显示工程位号，工程单位，有流量累积等功能；

具有红色报警显示，同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警；8 路继电器报警输出（订制产品）；

显示精度高，基本误差为 $\pm 0.5\% F \cdot S$ ；

内置 GB2312 汉字库，使用全拼输入法输入；

支持外接微型打印、内置打印机，手动打印数据、曲线，自动定时打印数据，满足用户现场打印的需求（订制产品）；

配备标准 USB2.0 接口。可使用鼠标键盘方便操作，输出历史数据转存快捷方便；

标准串行通讯接口，带光偶隔离的 RS485 和 RS232C 以及以太网

支持标准 ModBus RTU 通讯协议（选配功能），除支持本公司数据管理软件外，还支持其它组态软件；

采用开关电源，能在交流电源 AC 85V~265V 宽电压范围内正常工作；

提供变送器 DC 24V 隔离配电；

通过 EMCIII 级，保证仪表在恶劣的环境中正常工作。

三、 技术指标

3.1. 显示

7 寸彩色 TFT 触摸 LCD 数显画面、棒图画面、实时（历史）曲线画面、报警显示画面共四个基本画面。（8 通道含有综合界面）基本误差小于 $\pm 0.2\%F \cdot S$ ，数字显示范围 $-999.99 \sim 1999.99$ 测量分辨力： $1/120000$ ，24 位 AD 转换器。

3.2 输入信号

输入信号包括直流电流，直流电压，热电阻，热电偶，远传压力表五类，通过按键或触屏输入选择。隔离万能输入，无需跳线器。

JK7000 模拟输入部分规格					
项目		内容			
输入方式		光电继电器扫描方式，全通道绝缘输入,平衡输入			
模式输入端子形状		M3 螺栓式端子			
测量范围	电压	0.01mV- 100V F.S.(满量程)最高分辨率 10 μ V			
	热电阻	种类： PT100			
	热电偶	种类:K、J、E、T、R、S、B、N			
	湿度	数字信号输入（ 国产 FG6010 精度 3%到 5% ）			
	电流	0.01 mA -20.00mA			
	采样速率	1000ms (所有通道)，			
	温度（热电偶）	种类	测量温度范围 （TS:测量温度）	测量准确度	
		R	0≤TS≤100℃	± 5.2℃	
			100<TS≤300℃	± 3.0℃	
			300<TS≤1600℃	± (0.5% of rdg.+2.0℃)	
		S	0≤TS≤100℃	± 5.2℃	
			100<TS≤300℃	± 3.0℃	
			300<TS≤1760℃	± (0.5% of rdg.+2.0℃)	
		B	400≤TS≤600℃	± 3.5℃	
			600<TS≤1820℃	± (0.5% of rdg.+2.0℃)	
		K	-200<TS≤0℃	± (0.5% of rdg.+2.0℃)	
			0<TS≤1370℃	± (0.5% of rdg.+1.0℃)	
		E	-200≤TS≤-100℃	± (0.5% of rdg.+2.0℃)	
			-100<TS≤800℃	± (0.5% of rdg.+1.0℃)	
		T	-200≤TS≤-100℃	± (0.5% of rdg.+1.5℃)	
			-100<TS≤400℃	± (0.5% of rdg.+0.5℃)	
		J	-200≤TS≤-100℃	± 2.7℃	
			-100<TS≤100℃	± 1.7℃	
			100<TS≤1100℃	± (0.5% of rdg.+1.0℃)	
		N	-200≤TS<0℃	± (0.5%of rdg.+2.0℃)	
			0≤TS≤1300℃	± (0.5% of rdg.+1.0℃)	
		标准接点补偿准确度		± 0.5℃	
		PT100		-100<TS≤100℃	± 0.2℃（需提前告知）
A/D 转换器		方式： Δ Σ方式，16Bit(有效分解能力： ± 范围内约 1/40000)			
最大输入电压	输入端子+ / -之间	-110V~100V:p-p			

	通道间 (1-1/(-1))	60Vp-p
	输入端子 / GND 之间	60 Vp-p
最大电压 (耐压)	通道间	350Vp-p(1 分钟内)
	输入端子 / GND 之间	350Vp-p(1 分钟内)

1. 不包含基准接点补偿准确度。
 2. 规定电流：1mA
 3. 连接台数为 4 台以下时的情况。
- 上述规格为 23℃+5℃、经过预热时间后进行零点调整时的值

3.3 报警输出（选配）

继电器输出：触点容量 AC 220V，3A，阻性负载；
16 点参数设置输出，可按通道的各报警点值设定。

3.4 外供电源

DC 24V 电源：用于给变送器供电，最大负载能力≤200mA。

3.5 通讯打印接口（选配功能）

光电隔离

标配 RS232、RS485 通讯。

通讯速率 9600。 配套测试软件，提供参数设置软件和应用软件技术支持。 可选 Modbus RTU 通讯协议与上位机通讯。

3.6 电源条件

AC 220V 供电的仪表：AC 85~265V，功耗小于 20VA； DC 24V 供电的仪表：24V±10%，功耗小于 20VA。

注：实际功耗与仪表总通道数有关

3.7 环境及其他

工作温度范围：-10℃~50℃ 储藏温度范围：-20℃~70℃

工作湿度范围：低于 85%R.H，无结露 仪表的重量（64 通道）：最大约 3.8Kg

3.8 记录时间

记录时间的长短与 FLASH 存储器可用容量(可用容量=总容量-已用容量(内部程序一般为 10M))、记录间隔和输入点数有关，为方便用户日后进行通道扩展，所以将记录通道点数统一设定为 64 通道。

以单一模块 8 通道为例，保存间隔 1s 时可连续储存 110 天；

保存间隔为 100ms 可连续存储 11 天，加减通道数或更改保存时间以此数据类推。


四：安装与接线及外形结构

4.1 外形及安装开孔尺寸

为确保安全，接线必须在断电后进行。


交流供电的仪表，其（PG）端是电源滤波器的公共端，有高压，只能接大地，禁止与仪表其它端子接在一起。

本说明书给出的为基本接线图，受端子数量的限制，当仪表功能与基本接线图冲突时，接线图以随机说明为准。




外形尺寸：129×290×300mm(高×宽×深)

4.2 接线端子图



1. 信号输入(测量模组装置安装插槽)

模块安装顺序是由左下角 M1（1～8 通道）开始往右 M2（9～16 通道）再往上面 一层左 M3 往右 M4 逐层往上的顺序最上面左 M7 右为 M8（57～64 通道），继电器信号 输出模块一般默认插入 M8 位置。



2. 直流 DC24V 输出端子
DC 24V （或 5 V ）为外接传感 器供电电源输出接口。
3. RS232 通讯接口

DB9 接线为： 第 2 针为仪表的“RXD”（RS232），第 3 针为仪表的“TXD”（RS232），5 针为仪表的通讯“地”。




4. 网口具备两种用法。

1、下载工程 通过 MCGS 嵌入版软件点击下载配置选择联机运行，选择 TCP/IP 通讯，修改目标机 IP 地址（目标机指的是 MCGS 触摸屏，默认 IP 地址 200.200.200.190），再点击下载工程，通过此方式可以给触摸屏下载工程。

2、与下位机通讯 通过 TCP/IP 协议与下位机通讯，例如与西门子 Smart200、1200、1500；三菱 FX3U、FX5U 系列 PLC；以及支持 ModbusTCP/IP 协议的各种下位机仪表仪器通讯。（也就是说只要下位机、上位机使用的是 ModbusTCP/IP 协议就可以与仪器通讯）

- 5. 环境温度传感器（18B20）
- 6. DC24V 输入端子
- 7. 交流 AC85-265V 电源输入端子
- 8. wifi 信号天线

4.3 输入信号接线方式



电阻类信号输入

除了以上信号输入输出外，还有温湿度采集模组，温湿度采集模组接线信号为数字信号，有三根线，仪器出厂后，我公司会将线接好，不用客户自己另行接线。

- 25-32 代表八个通道, A、B、C 代表一个通道的三个接线端子;
- 热电偶信号输入：A 脚接信号输入正，B 脚接信号输入负；
 - 电流信号输入：A 脚接信号输入正，B 脚接信号输入负；
 - 电压信号输入：A 脚接信号输入正，B 脚接信号输入负；
 - 电阻信号输入：电阻接 A、B 脚，B 与 C 短接；


4.4 继电器输出信号接线及安装说明

继电器输出模块 JK1718 本机默认插入仪器背后面右上角 M-8 号槽口，在设置某个通道的上限或下限报警的时候，在参数设置窗口内设置上下限值对应位置的触点号（触点号 1 对应继电器模块通道 1 号口、触点 8 对应 8 号口，继电器开关信号输出口+ -，继电器为常开型）；例：第 1 通道上限为 50，可以设置对应位置触点为 1~8 中的任意一个继电器触点，第 2 个通道上限或下限值也同样可以设置 1~8 中的任意一个触点，设完所设定的触点，当此通道的值超过所设定的上或下限时，上或下限对应触点的继电器就会正常工作；同时也可以设置回差值，回差值指的是当继电器工作后，此通道的值回到限值内的差值继电器即停止工作（如上限值为 50，某通道值已超过 50，回差值设定为 2，此时此通道对应的继电器的触点就会导通，当此通道显示值小于 48 时此时此通道对应的触点继电器才会断开停止工作）。

五、仪表运行及参数设置

本触摸型数据记录仪具有多个操作显示画面和参数设置界面，显示清晰、信息量大、参数设置方便。用户无需专业培训就可以方便地操作使用仪表。

7 寸显示屏款外形如下



仪器接上电源后显示系统开机界面。开机系统完毕，进入实时数值显示界面。下面分别就仪表的键盘操作、各操作显示画面、各参数设置画面分别加以介绍。点击设置按钮，可选择进入参数设置和系统设置画面。

也可通过功能键的 SETUP 键直接进入参数设置界面，SYSTEM 键直接进入系统设置界面，DISPLAY 键直接回到显示界面。


系统设置界面主要用于设置系统日期、系统时间、存储间隔时间，本机 IP 地址等参数，在下面 5.10 有介绍。

参数设置界面用于设置通道数量以及各通道的名称、信号类型、工程单位、量程上下限、非温系数、报警上上限、报警上限、报警下限、报警下下限，调整值等。可以复制一个通道的设置粘贴到其他通道。如下图所示：



类型：

JK7000 支持多种测量类型，如温度，湿度，电流，电压等，具体类型如下所示：



其中 NC 类型为空类型，PT100 和 PT1000 为热电阻，第二排为热电偶。
第一排中 0-100V 可以直测电压，其他的是通过传感器信号经过非温系数和量程的计算得出的值。

参数设置界面按钮功能介绍： 在界面右端有六个按钮（保存、显示、棒图、曲线界面、报警界面、返回）。

保存：在参数设置的时候当前设置的参数为初始设置的参数并写入磁盘，防止在参数设置的时候突然断电而丢失设置的参数。（现在的产品已做仪器系统更新，采用自动保存参数的方式，无需使用保存按钮）

曲线界面：切换按钮，按下此按钮可以切换到曲线界面，其中通过右上角按钮切换实时和历史显示画面。

报警界面：切换按钮，按下此按钮可以切换到报警界面，在报警界面可以查看历史报警数据，可以滑动滑块选择时间段来进行查看历史报警数据。（下图）

2023-07-07 15:13:37				
NO	Time	Start T	Info	
1	2023-07-07 14:59:12		通道1高于上限	显示
2	2023-07-07 14:56:04	2023-07-07 14:59:12	通道1高于上上限	棒图
3	2023-07-07 14:56:01	2023-07-07 14:56:03	通道1高于上上限	
4	2023-07-07 14:19:58		通道24高于上上限	曲线界面
5	2023-07-07 14:19:58		通道23高于上上限	
6	2023-07-07 14:19:58		通道22高于上上限	报警界面
7	2023-07-07 14:19:58		通道21高于上上限	
8	2023-07-07 14:19:58		通道20高于上上限	返回
9	2023-07-07 14:19:58		通道19高于上上限	
10	2023-07-07 14:19:58		通道18高于上上限	
11	2023-07-07 14:19:58		通道17高于上上限	
12	2023-07-07 14:19:58		通道16高于上上限	
13	2023-07-07 14:19:58		通道15高于上上限	
14	2023-07-07 14:19:58		通道14高于上上限	
15	2023-07-07 14:19:58		通道13高于上上限	
16	2023-07-07 14:19:58		通道12高于上上限	
17	2023-07-07 14:19:58		通道11高于上上限	

返回：返回上一级界面

5.1 运行画面

数据记录仪运行过程中所显示的画面为运行画面，包括数值显示界面、棒图画面、曲线界面；报警界面；及设置按钮、参数设置、系统设置等画面。其中显示界面、棒图画面、实时（历史）曲线画面为常用的基本画面。8通道的画面中增添了综合界面。屏幕右上角的时间显示为当前的日期及时间。

5.2 开机画面


屏幕会显示点击屏幕进入启动属性窗口，这时我们不需要去点击屏幕，让屏幕直接进入显示开机启动画面。

5.3 显示界面

显示界面可以对当前的状况有比较全面的了解，包括通道名称，测量值，工程量单位，报警指示，报警输出状态

5.4（数显）数字显示界面

数显画面分为64、48、40、32、24、16、8通道数显画面（8通道有一个综合显示画面），用户可通过按设置按钮进入参数设置选择通道数目即可实现所需要通道显示数目的显示界面。如下图为8通道显示界面。



设置：显示界面下的设置按钮，通过此按钮可以进入参数设置和系统设置。点击设置选择参数设置。（新仪器出厂默认没有密码，直接点击确定进入设置！）


在参数设置界面里面可以对各项参数进行设置，显示通道的数目，通道名称，通道号的类型、量程、单位、调整值等各项参数进行设定。

系统设置界面

在此界面下可设置“设置”按钮进入密码，及报警开关，存储间隔时间，仪器系统时间，屏保开关和屏保时间，网口通讯 IP 地址等信息。

5.5 综合界面


综合界面只针对“8 通道显示界面”，界面如下图所示。综合界面中将数显界面、实时曲线界面、棒图界面和平均值显示界面综合在一起。给客户一个浏览全局的新体验。



平均值显示曲线界面，包含最大值，最小值和平均值。根据正在测量的通道温度，计算出测量的平均值，

5.6 （棒图）棒图显示画面

棒图界面：切换按钮，按下此按钮可以切换到棒图界面。棒图画面在通道数大于 32 时分页， 分别为“1-32 棒图”、“33-64 棒图”两个界面，采用循环翻页模式进行切换页面，例如下图为 1-8 通道棒图画面



上图显示出棒图界面通道的具体内容，其中包含通道名称，数值和百分比棒图显示。棒图通道也具有报警功能，当通道值大于上限报警值或者小于下限报警值时，百分比填充颜色会变成红色，显示单位为百分比。

棒图界面按钮功能和显示画面界面类同。

5.7 （曲线）实时曲线画面

当前曲线记录只保留单屏的显示数据，可根据观察的需要，通过改变 Y 轴和时标 X 轴来改变显示刷新的速度，各条曲线一致，并不影响 FLASH 记录的时间间隔。（下图）




在实时曲线下显示当前通道的测量值，通道号，工位号，工程量单位，曲线的打点间隔，报警状态。

量程的设定：实时曲线画面上方有可以设置 X、Y 轴量程的标签，曲线图会根据你设置的量程做相应的改变。

实时曲线画面按钮功能：底部的按钮类同于显示画面和棒图界面，右上角的按钮为切换按钮，通过它可以查看更多通道的实时曲线和历时曲线。

5.8 历史曲线画面

FLASH 记录用于长期数据保存，一般设置的记录间隔较长；记录间隔从 1 秒到 3600 秒钟来进行选择，各通道的记录间隔一致。根据生产过程的需要，合理设置 FLASH 记录的间隔，兼顾记录间隔与时间的矛盾，可以准确地反映过程参数的变化情况。（设置记录间隔时间在显示界面下的设置按钮进入系统参数测试选择设置记录间隔时间,在下面有介绍）（下图）



追忆模式下的时标不能改变，由 FLASH 存储的记录间隔决定。追忆模式下时间显示为曲线右侧起点的时间。追忆模式下的报警状态指示仍为实时报警状态而不是记录状态。读数光标模式用于精确显示追忆曲线各点的数值。光标上方数值为当前通道在光标处的实际数值，同时屏幕右上方时间变为光标所在位置的时间。在光标模式下，不能向前或向后追忆。

如下图所示的按钮，从左到右依次的功能是：向 X 轴左端滚动曲线一页、向 X 轴左端滚动曲线半页、向 X 轴左端滚动一个主划线位置、向 X 轴右端滚动一个主划线位置、向 X 轴右端滚动曲线半页、向 X 轴右端滚动曲线一页、设置。



其余的界面按钮的功能类同于实时曲线显示画面。

- 注：1. 如果记录仪曾经掉电，在掉电期间因无数据记录，在追忆时曲线会出现间断，历史数据不会丢失。
2. 若记录仪在运行过程中更改了记录间隔时间，在查询历史曲线时可能会出现间断或历史数据时间不准。

5.9 参数设置界面

通道参数设置画面用于设置通道总数和各个通道的信号类型、名称、工程单位、量程上下限、非温

系数、报警上上限、报警上限、报警下限、报警下下限，调整值设定等。



通道数目：是指显示界面显示的通道个数，比如 8、16、24、32、40、48、64 分别表示在同时显示 8、16、24、32、40、48、64 个通道，根据不同的需求设置不同的通道数目。


通道：就是通道选择，选定了某个通道，再设置后面的名称、类型、单位、量程、下下限、下限、上限、上上限、调整都是对该通道属性的设置。

名称：通道的名称。

类型：通道的类型。

单位：通道的单位。

通道的单位只是作为显示的标识使用，选择不同的单位对于显示的数值并没有影响，为了避免误读和误解，建议选择正确的单位使用。



量程：通道的量程，设置量程对棒图显示很重要。

上上限、上限、下限、下下限：通道的四个报警值。

调整：对通道值的修正调整，使其显示理想的数值。通过调整 k 值来调整温度的倍数（乘除），调整 b 值可以调整数值的正负值的大小。

按钮功能


Language：切换中英文。

清除累积：清除所有的存盘数据。

复制：可以对某个通道的参数设置进行复制。

粘帖：将以复制的通道参数粘帖粘帖到当前通道。

导出数据：切换按钮，通过按此按钮进入到“数据导出”界面（将导入的数据的 U 盘插入仪器 USB 端口）。




该界面下可设置导出数据的开始时间和结束时间以及导出文件在 U 盘中的名称。
若导出条数为负数，则说明 U 盘未连接。

清除存盘数据将会将设备内部存储中存储的数据全部清空。

5.10 系统参数设置界面

系统设置包括：日期、记录时间间隔、密码设定、蜂鸣器报警、报警触点模式（选配模块）、屏保、内部存储、网口通讯 IP 设定、端口号。



日期：对当前系统的日期和时间进行设置。

记录时间间隔：数据存盘的间隔，设置记录间隔对导出的数据密度有直接影响。

密码设定：点击进入“用户管理器”，可以进行修改用户密码、新增用户、删除用户等操作。

蜂鸣器报警：点击切换开关蜂鸣器报警功能。

报警触点模式（选配模块）：可开启通道一对一报警。

屏保设置：设置屏保的开和关，开的状态可以设置屏保的时间，过了设置的时间仪器显示屏就会不亮了，进入节电状态。

内部存储：开启后可以将数据存入内部存储系统，用于数据导出。请确认是否开启。

网口通讯 IP 设定：查看路由器说明书，不同型号路由器的 IP 地址不一样，有些是 192.168.1.1，有些是 192.168.0.1；以：192.168.1.1 为例：IP 地址设置为：192.168.1.*，*号可以从 2 到

254 之间，不能设置局域网内已用的 IP 地址。在软件内的 IP 设置与仪器中要一致，默认 200.200.200.190，目标机端口设为 3000。

端口号：设为 3000。

六、通讯设置

通讯是通过通信接口，计算机可以读取各通道的测量值、报警状态。读取仪表的全部参数，及设置参数。

本系列数据记录仪为用户提供了两种与上位计算机通讯的标准接口 RS-232、RS-485，RS-232 适用于点对点短距离通信，其主要用于仪表与便携计算机的通信；RS-485 通信适用于长距离一点对多点的通讯，其主要在多台仪表联网并与计算机通信时使用。具体选用哪一种通讯方式由用户视需要和具体情况而定。本仪表采用 ASC II 和 MODBUS 通讯协议。并提供与参数设置软件等各种工控软件的连接。

6.1. 概述

RS-232 方式只允许一台上位计算机挂一台记录仪。此种通讯方式适用于使用便携机的用户随机读取记录仪数据；也可连接无线数传电台进行远程无线传输或者连接串行微型打印机打印记录仪内的数据和曲线。

RS-485 方式允许一台上位机同时挂多台记录仪。此种通讯方式适用于使用终端机的用户与本系列仪表构成网络，实时接收记录仪数据和与各类控制系统相连。


6.2. RS-232 通讯方式

RS-232C 通讯接口，用户只需将所配备的 RS-232 三芯通讯线的一端接于仪表 RS-232C 接口，另一端与便携机（或 PDA）的串行口相连，便可实现 RS-232 通讯连接。

在记录仪系统参数设置中，选择好通讯地址和波特率，并在计算机管理软件中作相应的设置，即可进行 RS-232 方式的通讯。


与计算机的接线如下图所示：

图 RS-232 通讯接线方法（仪器内部 2、3 脚交叉连接）



6.3 RS-485 通讯方式

本系列数据记录仪的 RS-485 通讯线采用屏蔽双绞线，其一端通过 RS-232/485 转换模块接到计算机的串行通信口，另一端接到记录仪通讯端子。



其连接方式如图所示：

在记录仪系统参数设置中，选择好通讯地址和波特率（固定为 9600）。

双芯屏蔽线的屏蔽层作为通讯地线，注意不可与设备保护地连接。当传输距离较远时，传输干线的两端需分别加一个 120Ω 的终端电阻，连接在 RS-485 通信线“+”和“-”之间。

当一台计算机挂多台记录仪时，网络拓扑结构为总线型，每台记录仪通过支线并接在主干线上。需要注意的是终端电阻要接在通讯干线的两端，分支后的传输线要尽可能的短，以减少干扰。

通讯距离长时可选择中继模块。

6.4 通信测试

在连接好计算机与记录仪的连线后，检查主机与记录仪的波特率及设备地址是否相符，“串口调试助手”对记录仪发命令，看记录仪是否有回应。

6.5 通讯接口

RS-232/RS-485、以太网接口。


七、通讯软件使用说明

7.1 软件安装

1、在附赠 U 盘中找到软件安装包，安装完成后打开即可。

注意：由于权限原因，不要安装在系统盘，否则会导致软件闪退！

安装完成后在桌面找到驱动程序”JK9000&7000”打开，会看到如下界面：



7.2 系统界面介绍

- 1、系统名称显示区：软件左上角会显示软件名称及版本。
- 2、主菜单栏：包含“文件”、“查询”、“设置”、“视图”、“language”、“帮助”；
 - 2.1 “文件”选项包含“添加设备”和“退出”。
 - 2.2 “查询”选项，为“查询历史数据”。
 - 2.3 “设置”选项，包括“曲线设置”、“设备设置”、“通道设置”、“保存设置”。
 - 2.4 “视图”选项，包括设备管理栏，工具栏，状态栏的显示和隐藏。
 - 2.5 “language”选项可以更改中英文。
- 3、工具栏：在链接设备前，只有添加设备和查询功能可用。
- 4、显示主窗口：连接设备前无内容显示

7.3 建立设备和通讯设置

7.3.1 建立设备


即添加设备，在文件选项中选择添加设备或按工具栏的添加设备按钮可添加设备。

设备连接时设备类型选择 JK7000（串口）类型，界面如下图：



其中校验位，停止位无需改动，波特率调整为 9600（设备固定 9600），设备名称自拟，串口为设备所用串口，通道数与设备一致即可。串口号无内容选择说明设备为连接至上位机。

添加设备完成后在设备管理栏选择双击即可连接。连接完成后界面如下图：



7.4 设备连接后主菜单说明

在设备连接完成后，主菜单较之前多出“操作”，“实时采集”和“报表”选项。下面对主菜单中的选项进行说明：

7.4.1 “设置”选项

在“设置”选项中有“曲线设置”、“设备设置”、“通道设置”、“保存设置”四个选项，其中曲线设置其可以选择曲线类型为折线或曲线，默认为曲线。其界面如下：



“设备设置”中可以查看设备信息，但只有设备名称，采样时间和保存间隔可以更改，其他信息在创建设备时就已经确认。其界面如下图：



通道设置可以单独调整各通道的显示与否，数据单位和该通道对应的曲线颜色，其界面如下：



保存设置可以选择 csv 大文件模式或数据库文件模式保存，默认为数据库文件，其界面如下：



注意：该软件每次启动时都会将设置重置，即软件启动默认改为数据库模式，该模式下数据存储在 U 盘中的.db 格式的数据库中，只可通过软件打开查看。在 csv 文件模式下，在按下开始按键时会弹出弹窗询问文件保存路径，名字默认日期，停止时自动保存至该路径。且每次停止后再开始采集都会询问保存路径。

7.4.2 操作


只包含开始采集和停止采集，与  这两个按钮功能一致。

7.4.3 实时采集

在该选线下可更改采集显示页面为曲线，列表，数显，棒图四种状态，也可通过状态栏中的




按钮实现，其效果如图所示：



曲线图

数显图



列表图

棒图

7.4.4 报表

报表选项下有“报表设置”，“图形报表”，“数据报表”选项。

在有数据后可以在报表选项中编辑报表设置，其界面如图所示：

产品编号

产品编号1

产品型号

产品型号1

环境湿度

环境湿度1

测试员

测试员1

制造厂商

制造厂商1

报表主题

报表主题1

报表页眉

报表页眉1

确定

取消

以上图的报表设置生成的两种报表如下所示：



八、通讯协议

8.1 Modbus RTU

电脑和温度记录仪之间的通信是采用 Modbus 协议通信。

ModbusRTU 通信命令：

	功能码	功能	发送帧	接收帧
1	0x03	读取一个或多个寄存器数据	设备地址: 0xXX 功能码: 0x03 起始地址 High: 0xXX 起始地址 Low: 0xXX 寄存器数 High: 0xXX 寄存器数 Low: 0xXX CRC 校验 Low: 0xXX CRC 校验 High: 0xXX 例如发送: 01 03 00 00 00 08 44 0C	设备地址: 0xXX 功能码: 0x03 数据长度 n: 0xXX 数据 0: 0xXXXX 数据 n-1: 0xXXXX CRC 校验 Low: 0xXX CRC 校验 High: 0xXX 回复: 01 03 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 56 B4
2	0x06	写单个寄存器数据		
3	0x10	写多个寄存器数据		
4	0x11	读取设备信息		

8.2CRC 的生成

若无 CRC 生成器，可从下面网址进入进行 CRC 校验

<https://www.asciim.cn/hex/crc.html>

CRC校验码:

16进制数据

原始数据

校验码(2B) 大端

01 03 00 00 00 08

44 0C

计算

8.3 Modbus TCP

ModbusTCP 通信命令：

	功能码	功能	发送帧	接收帧
1	0x03	读取一个或多个寄存器数据	事务元标示符 High:0xXX 事务元标示符 Low:0xXX 协议 High:0x00 协议 Low:0x00	事务元标示符 High:0xXX 事务元标示符 Low:0xXX 协议 High:0x00 协议 Low:0x00

			长度 High:0x00 长度 Low:0x06 （长度是以下橙色部分的字节数量） 设备地址: 0xXX 功能码: 0x03 起始地址 High: 0xXX 起始地址 Low: 0xXX 寄存器数 High: 0xXX 寄存器数 Low: 0xXX CRC 校验 Low: 0xXX CRC 校验 High: 0xXX 例如发送: 00 01 00 00 00 06 01 03 00 00 00 08 42 E9	长度 High:0xXX 长度 Low:0xXX （长度是以下橙色部分的字节数量） 设备地址: 0xXX 功能码: 0x03 数据长度 n: 0xXX 数据 1: 0XXXXX 数据 n: 0XXXXX 回复: 00 01 00 00 00 13 01 03 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6D AB
2	0x06	写单个寄存器数据		
3	0x10	写多个寄存器数据		
4	0x11	读取设备信息		

8.4 寄存器地址列表

参数类别	寄存器地址	
	十六进制	十进制
测量值	0000—00FF	0-255
上限报警 1 通道	0101	257
下限报警 1 通道	0102	258
上限报警 2 通道	0103	259
下限报警 2 通道	0104	260
.....		
上限报警... 通道	0201	513
下限报警... 通道	0202	514
单位设置 1 通道	0258	600
单位设置 2 通道	0259	601
.....		

单位的设置和读取也采用 ModbusRTU 协议，地址从 0258 开始

单位写入数据或读取数据对应的单位如下表：

号码	单位	号码	单位	号码	单位	号码	单位
00	%	06	m/s	0C	(M ³)/h	12	V
01	K	07	g	0D	r/min	13	Pa
02	Ω	08	Kg	0E	W	14	KPa
03	‰	09	mm	0F	mA	15	MPa
04	°F	0A	cm	10	A	16	Hz

05	°C	0B	M ²	11	mV		
----	----	----	----------------	----	----	--	--

例如读 16 个通道的温度值时：

发送：01 03 00 00 00 20 44 12

接收：01 03 40 00 03 0D 36 00 03 0D 36 00 03 0D 36 00 03 0D 36 00 03 0D 36 00 03 0D 36 00 03
0D 36 00 03 0D 36 00
00 00 00 00 00 00 00 00 6C 84